

תעודת בדיקה


פרטי המזמין: מאגרי אשר	
כתובת:	
עיר:	מיקוד:
פרטי הזמנה: מאגר אדמית ערמשה	איש קשר: ערן שפיר
נדגם ע"י: מתן	תאריך דיגום: 04.04.2021 בשעה: 14.20
הדיגום בוצע באחריות המעבדה : כן	
תאריך קבלה: 04.04.21	דואר אלקטרוני : eran@milouot.co.il
שעה קבלה: 15.00	
תאריך בדיקה: 05.04.21	נייד:
תאריך דיווח: 26.04.2021	פקס:

זיהוי המדגמים:

נפח מדגם: 1400 מל	חומר מיכל: קולחין	דוגמא: 196728
טמפ' בקבלה למעבדה: 8°C		

הערות	מסמך ישים	ספ דיווח	תחום מותר במוצא המט"ש **	תוצאות	יחידת מידה	תיאור בדיקה
	SM 2540 D, E	10	15	8.0	מ"ג/ל"	TSS
	SM 5220 B, C	30	150	61	מ"ג/ל"	COD
	SM 5210B	10	15	7.1	מ"ג/ל"	BOD5
	SM -4500HB		6.5-8.5	7.9	הגבה	PH
	2510-B	1.4		1.09	ds/m	מוליכות חשמלי
	SM 4500-Cl ⁻ B	50	280	88.7	מ"ג/ל"	כלוריד
	SM 3500 Na B		8.7	4.74	מא"ק/ל"	נתרן
	2340-C			8.2	מא"ק/ל"	סידן + מגניון
	3111-B			2.39	מא"ק/ל"	מגניון
	4500-NO3 B			2.1	מ"ג/ל"	N חנקתי
			15	22.5	מ"ג/ל"	N אמוני
	SM 4500-N _{org} B,			30.6	מ"ג/ל"	N קלדהל
	SM 4500-P B, C		7	4.8	מ"ג/ל"	זרחן כללי
				33	מ"ג/ל"	אשלגן כללי
				0.06	מ"ג/ל"	בורון מסיס
				7.4	מא"ק/ל"	דו פחמה
				2.34	יסח	SAR

- תעודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
 - ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
 - תוצאות המסומנות ב- * אינן נמצאות בתחום הכרת המעבדה.
 - יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ** לפי תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010.



יגרובסקי גרסיאלה
מנהלת המעבדה