

תעודת בדיקה

פרטי המזמין: מאגרי אשר	
כתובת:	
עיר:	מיקוד:
פרטי הזמנה: שמרת / אדמית	איש קשר: ערן שפיר
נדגם ע"י: מתן	תאריך דיגום: 07.07.2019 בשעה: 13.50
תאריך קבלה: 07.07.19 שעה קבלה: 15.00	דואר אלקטרוני: eran@milouot.co.il
תאריך בדיקה: 08.07.19	נייד:
תאריך דיווח: 15.07.2019	פקס:

זיהוי המדגמים:

נפח מדגם: 1400 מל	חומר מיכל: קולחין	דוגמא 185601
טמפ' בקבלה למעבדה: 8°C		

הערות	מסמך ישים	ערך מרבי מותר	קולחים	יחידת מידה	בדיקה
	SM-4500HB	6.5-9.5	9.4	הגבה	PH
	2510-B		1.16	ds/m	מוליכות חשמלי
	SM 4500-Cl ⁻ B	<250	192	מ"ג/ל"	כלוריד
	SM 3500 Na B		154	מ"ג/ל"	נתרן
	2340-C		94.6	מ"ג/ל"	סידן
	3111-B		32.6	מ"ג/ל"	מגניון
	4500-NO3 B		5.3	מ"ג/ל"	N חנקתי
		< 60	1.3	מ"ג/ל"	N אמוני
	SM 4500-N _{org} B,	< 85	4.0	מ"ג/ל"	N קלדהל
	SM 4500-P B, C		0.7	מ"ג/ל"	זרחן כללי
			21.8	מ"ג/ל"	אשלגן כללי
			0.12	מ"ג/ל"	בורן מסיס
			6.4	מא"ק/ל"	דו פחמה
			3.49	יחס	SAR

- עודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
- ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
- תוצאות המסומנות ב- * אינן נמצאות בתחום הכרת המעבדה.
- יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

מדור איכות מים וקרקע
מעבדות מוכרות לבדיקות שפכים וקולחים
במטש"ם עירון, רמת השרון
תקן ISO 9001-2015



ויגרובסקי גרסיאלה
מנהלת המעבדה