

תעודת בדיקה מס': 986835**Final Report**

| פרטי הלקוח | איש קשר |
|-----------------------|-----------------------|
| שם: ארגון עובדי המים | שם: גרסיאלה ויגרובסקי |
| כתובת: ד.ג שרון 45840 | טלפון: |
| עיר: אייל | סולר: 050-3009322 |
| מיקוד: | פקס: |

| הזמנת עבודה: | מס' טופס הנטילה | מועד הגעת הדגימות | טופס נטילה של לקוח |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| W301122-0582-9 | 14/12/2022 17:00:00 | מועד הגעת הדגימות | טופס נטילה של לקוח |

| דוגם: | טל סלב | דוגם מוכר על ידי משרד הבריאות |
|-------|--------|-------------------------------|
| | | |

| תיאור הדוגמה: | מועד דיגום: | מספר הדוגמה: | הערות תקן: |
|--|------------------|--------------|------------|
| מי קולחין שמרת אדמית תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר | 11/12/2022 10:00 | 1483652 | 305 |

| הערות | שיטה | *LOQ | יחידת מידה | תחום מותר | תוצאה | בדיקה |
|-------|------------------|------|------------|-----------|---------|----------------|
| | SM 4500Cl- E | 2 | mg/L | X ≤ 250 | 221.60 | כלורידים |
| (1) | SM 3120B | | | | | ICP סריקת מתכת |
| (1) | CAS #: 7440-23-5 | <0.5 | mg/L | X ≤ 150 | 135.750 | (Na) נתון |

הערות לדוגמה:

- הערה מס' 305 מציינת כי: ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים) התש"ע 2010 הערות
- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ = MRL : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- התוצאות המדווחות אינן כוללות את ערכי אי הוודאות ועל כן לא ניתן לקבוע עמידה במפרטי התקן
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.
- מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.
- השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק.
- חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

Lush Cernes Food Chemistry and Pesticide Departments Manager
Nazi Botershvili Environment department team leader

- סוף תעודה -