

## תעודת בדיקה


|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| פרטי המזמין: מאגרי אשר          |                                     |
| כתובת:                          |                                     |
| עיר:                            | מיקוד:                              |
| פרטי הזמנה: מאגר שמרת           | איש קשר: ערן שפריר                  |
| נדגם ע"י: מתן                   | תאריך דיגום: 16.12.2021 בשעה: 11.30 |
| הדיגום בוצע באחריות המעבדה : כן |                                     |
| תאריך קבלה: 16.12.21            | דואר אלקטרוני : eran@milouot.co.il  |
| שעה קבלה: 15.00                 |                                     |
| תאריך בדיקה: 16.12.21           | נייד:                               |
| תאריך דיווח : 27.12.2021        | פקס:                                |

### זיהוי המדגמים:

|                        |                   |              |
|------------------------|-------------------|--------------|
| נפח מדגם: 1400 מל      | חומר מיכל: קולחין | דוגמא 202146 |
| טמפ' בקבלה למעבדה: 8°C |                   |              |

| הערות | מסמך ישים    | סף דיווח | ערך מרבי מותר | תוצאות | יחידת מידה | תיאור בדיקה |
|-------|--------------|----------|---------------|--------|------------|-------------|
|       | SM 2540 D, E | 10       | 15            | 40.0   | "מ"ג/ל"    | TSS         |
|       | SM 5220 B, C | 30       | 150           | 58     | "מ"ג/ל"    | COD         |
|       | SM 5210B     | 10       | 15            | 3.1    | "מ"ג/ל"    | BOD5        |
|       | SM 4500-CI B | 50       | 280           | 225    | "מ"ג/ל"    | כלוריד      |
| *     | SM 3500 Na B |          | 200           | 176    | "מ"ג/ל"    | נתרן        |

- תעודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
  - ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
  - תוצאות המסומנות ב- \* אינן נמצאות בתחום הכרת המעבדה.
  - יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- \*\* לפי תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010.



ויגרובסקי גרסיאלה

**מדור איכות מים וקרקע**  
מעבדות מוכרות לבדיקות שפכים וקולחים  
במטש"ם עירון, רמת השרון  
תקן ISO 9001-2015



מנהלת המעבדה