

## תעודת בדיקה

<b>פרטי המזמין: מאגרי אשר</b>	
<b>כתובת:</b>	
<b>עיר:</b>	<b>מיקוד:</b>
<b>פרטי הזמנה: שמרת</b>	<b>איש קשר: ערן שפריר</b>
<b>נדגם ע"י: מתן</b>	<b>תאריך דיגום: 06.06.2021 בשעה: 13.40</b>
<b>הדיגום בוצע באחריות המעבדה : כן</b>	
<b>תאריך קבלה: 06.06.21</b>	<b>דואר אלקטרוני : eran@milouot.co.il</b>
<b>שעה קבלה: 15.00</b>	
<b>תאריך בדיקה: 07.06.21</b>	<b>נייד:</b>
<b>תאריך דיווח: 14.06.2021</b>	<b>פקס:</b>

### זיהוי המדגמים:

נפח מדגם: 1400 מל	חומר מיכל: קולחין	דוגמא 198068
טמ' בקבלה למעבדה: 8°C		

תיאור בדיקה	יחידת מידה	תוצאות	ערך מרבי מותר	סף דיווח	מסמך ישים	הערות
TSS	מ"ג/ל"	7.0	15	10	SM 2540 D, E	
COD	מ"ג/ל"	33	150	30	SM 5220 B, C	
BOD5	מ"ג/ל"	3.2	15	10	SM 5210B	
כלוריד	מ"ג/ל"	190	280	50	SM 4500-Cl <sup>-</sup> B	
נתן	מ"ג/ל"	163	200		SM 3500 Na B	

- תעודת הבדיקה מתייחסת לפריטים שנבדקו בלבד.
  - ניתן לקבל נתוני אי ודאות של הבדיקות במעבדה.
  - תוצאות המסומנות ב- \* אינן נמצאות בתחום הכרת המעבדה.
  - יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- \*\* לפי תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע – 2010.**



ויגרובסקי גרסיאלה  
מנהלת המעבדה