

תעודת בדיקה מס': 992025**Final Report**

פרטי הלקוח	איש קשר
שם: ארגון עובדי המים כתובת: ד.נ. שרון 45840 עיר: אייל מיקוד:	שם: גרסיאלה ויגרובסקי טלפון: סלולרי: 050-3009322 פקס:

הזמנת עבודה:	מס' טופס הנטילה	מועד הגעת הדגימות	טופס נטילה של הלקוח
W291222-0172-7	03/01/2023 16:00:00	מועד הגעת הדגימות	טופס נטילה של הלקוח

דוגם:	דוגם מוכר על ידי משרד הבריאות
טל סלב	דוגם מוכר על ידי משרד הבריאות

תיאור הדוגמה:	מועד דיגום:	מספר הדוגמה:	הערות תקן:
מי קולחין שמרת תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר	01/01/2023 09:00	1493510	305

הערות	שיטה	*LOQ	יחידת מידה	תחום מותר	תוצאה	בדיקה
	SM 4500Cl- E	2	mg/L	X ≤ 250	244.18	כלורידים
	SM 3120B		mg/L		137.762	סריקת מתכות-נתרן

הערות לדוגמה:

- הערה מס' 305 מציינת כי: ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים) התש"ע 2010

הערות

- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מציינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ = MRL : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- התוצאות המדווחות אינן כוללות את ערכי אי הוודאות ועל כן לא ניתן לקבוע עמידה במפרטי התקן
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.
- מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.
- השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק.

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

Dmitry Pergament ICP department lab analyst
Nazi Botershvili Environment department team leader

- סוף תעודה -