

תאריך הדפסה: 29/07/12  
תאריך אישור: 13:49  
29/07/12

מאגרי אשר בע"מ  
ד.ב. גליל מערבי  
25201

**תעודת בדיקה SO12049444**

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: בני א.  
שעת דיגום: 09:00

תאריך דווח: 29/07/12  
מספר דגימות: 1  
תאור דוגמאות: מאגר לוחמי הגטאות  
תאריך קליטה: 09/07/12  
תאריך דיגום: 08/07/12  
תאור מצב דגימה: מקורר  
חומר לבדיקה: מי קולחים

מספר דגימה: SO12049444/1			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	7.67		PH
	2.16	mS/cm	מוליכות
	75.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	21	mg/L	BOD כללי
	205	mg O2/L	COD כללי
	41.0	mg/L	חנקן כללי (MERCK)
	1.40	mg/L	חנקן אמוניאקלי (MERCK)
	16.2	mg/L	חנקן חנקתי NO3-N
	7.460	mg/L	חנקן חנקיתי NO2-N
	17.34	mg/L	חנקן קלדהל (חישוב)
	232	mg/L	כלורידים
	11.300	mg/L	# זרחן ICP-P
	185.000	mg/L	# נתרן ICP-Na
	167.000	mg/L	# אשלגן ICP-K
	94.000	mg/L	# סידן ICP-Ca
	59.900	mg/L	# מגנזיום ICP-Mg
	0.350	mg/L	# בורון ICP-B
	בוצע		סריקת מתכות-ICP
מיגל	ראה פרשנות		שאריות חומרי הדברה GCMS

\*\* סוף דווח תוצאות \*\*

פרשנות לדגימות

דגימה: SO12049444/1	
בדיקת שאריות ח.הדברה GC/MS מבוצעת ע"י קבלן משנה.	
שאריות ח.הדברה GC/MS-לא התגלו.	
LOQ > Simazine	
עקבות=LOQ < (גבול כימות השיטה)	

אבטחת איכות		
ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	# אשלגן ICP-K
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	# בורון ICP-B
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	# זרחן ICP-P
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	# מגנזיום ICP-Mg
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	# נתרן ICP-Na
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	# סידן ICP-Ca
17,2	SM 5210B	BOD כללי


17,2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17,2	SM 4500 H+B	PH
17,2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
17	MERCK KIT SQ	חנקן אמוניאקלי (MERCK)
	MERCK KIT SQ	חנקן חנקיתי NO <sub>2</sub> -N
1	MERCK KIT SQ	חנקן חנקתי NO <sub>3</sub> -N
17	MERCK KIT SQ	חנקן כללי (MERCK)
1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
17,2	SM 2510B	מוליכות
1	USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A	סריקת מתכות ICP
1	In House Method Based on: Agilent Application Notes	שאריות חומרי הדברה GCMS

### ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

### הערות

א.	המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב.	הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג.	התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד.	יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה.	הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו.	הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז.	התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
ח.	הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.	הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

  
 גלית ולטש-כהן Ph.D.  
 ראש המחלקה לאיכות הסביבה